

Dale Korsvej Vandværk a.m.b.a.
Att.: Bestyrelsen v. Paul Stilling
Aggebogårdsvej 21
3080 Tikøb

Center for By Land og Vand

Natur og Miljø
Prøvestensvej 52
3000 Helsingør

Cvr nr. 64 50 20 18
Dato 19.08.2019
Sagsnr. 19/15408

Sagsbehandler
Allan Pratt
Geolog
Tlf. 49 28 25 64
apr55@helsingor.dk
www.helsingor.dk

**Dispensation fra kvalitetskravene for NN-dimethylsulfamid –
Dale Korsvej Vandværk a.m.b.a., Aggerbogårdsvej 21, 3080 Tikøb**

Der er målt overskridelse af kvalitetskravet for NN-dimethylsulfamid i vandet ved afgang fra Dale Korsvej Vandværk a.m.b.a. Vandværket har i forlængelse heraf søgt om dispensation til fortsat indvinding og forsyning af drikkevand.

Vi har vurderet sagen og meddeler hermed dispensation med vilkår til at forsyne drikkevand med en overskridelse af grænseværdien for NN-dimethylsulfamid for en periode af 3 år.

Dispensation gives i henhold til §16 i bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.

Styrelsen for Patientsikkerhed har i en udtalelse vurderet at overskridelsen ved afgang værk af kvalitetskravet for NN-dimethylsulfamid i det aktuelle koncentrationsniveau ikke udgør en sundhedsrisiko. Styrelsen anbefaler samtidig at der findes en løsning således at kvaliteten af drikkevandet forbedres.

Vilkår

Vi meddeler dispensation på følgende vilkår:

- Dispensation gives for 3 år og udløber således 19.august 2022
- Dispensationen tages op til behandling, hvis niveauet af DMS stiger til over 0,3 ug/l
- Inklusiv den rutinemæssige kontrol skal drikkevandet analyseres for NN-dimethylsulfamid (DMS) 1 gang årligt i 2. eller 3.kvartal 2020, 2021 og 2022

- Prøver skal udtages og analyseres af et akkrediteret analysefirma og analyseresultater sendes til Helsingør Kommune samt indberettes til Jupiter-databasen, GEUS.
- Vandværket skal holde forbrugerne orienteret om drikkevandets indhold af DMS
- Denne dispensation kan til enhver tid tilbagekaldes, hvis der sker en væsentlig stigning i indholdet af DMS i drikkevandet

Baggrund

Dale Korsvej Vandværk A/S har tilladelse til indvinding af 17.000 m³ vand årligt. Vandværket indvinder fra én boring (187.1403) og har en nødforbindelse til Forsynings Helsingør's ledningsnet. Vandværket forsyner i alt 290 boligenheder, hvoraf de 285 er sommerhuse.

I forbindelse med en rutinekontrol af kvaliteten af drikkevandet efter vandværkets kontrolprogram blev der i vandet ved afgang vandværk, konstateret et indhold af DMS over grænseværdien på 0,1 ug/l (se tabel neden for).

Vandværket kontaktede Helsingør Kommune og besluttede at få udtaget en ekstra prøve ved et andet laboratorium for at dobbelttjekke resultatet. Resultatet af analysen af ekstraprøven ved DONSlab A/S var et målt indhold på 0,13 ug/l, som det fremgår af tabellen neden for.

Prøve	Dato	Målt indhold af DMS	Grænseværdi for DMS	Overskridelse
Prøve udtaget jf. vandværkets kontrolprogram ved ALS A/S	10.april 2019	0,26 ug/l	0,1 ug/l	0,16 ug/l
Supplerende kontrolprøve udtaget ved DONSlab A/S	15.maj 2019	0,13 ug/l		0,03 ug/l

Forskellen i det målte indhold er ikke overraskende da bl.a. indholdet i grundvandet ikke kan forventes at være konstant. Som det fremgår af sidste kolonne af tabellen er overskridelsen af grænseværdien mellem 0,03 til 0,16 ug/l.

Fundet ved kontrolanalysen er dokumentation for at et indhold af DMS i drikkevandet ved afgang vandværk er reel.

Lovgrundlag

Efter Vandforsyningslovens §65 (LBV nr 118 af 22/02/2018) skal kommunen overvåge at loven og de regler, der er fastsat med hjemmel i loven, overholdes. Herunder skal kommunen som myndighed påse at kravene til kvaliteten drikkevand overholdes.

Opfylder vandet i et vandforsyningsanlæg, som er omfattet af drikkevandsbekendtgørelsens §1 ikke de kvalitetskrav, der er fastsat, kan kommunalbestyrelsen dispensere fra de fastsatte kvalitetskrav jf. drikkevandsbekendtgørelsens §16 (BEK nr 1068 af 23/08/2018).

Efter bekendtgørelsens §16 stk.2 skal der dog indhentes en udtalelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS), inden der kan dispenseres.

Helsingør Kommune har indhentet en udtalelse STPS, som grundlag for dispensationen. Styrelsen har i udtalelsen vurderet at overskridelsen ved afgang værk af kvalitetskravet for NN-dimethylsulfamid i det aktuelle koncentrationsniveau ikke udgør en sundhedsrisiko. Styrelsen anbefaler at der findes en løsning, således at vandkvaliteten forbedres.

Klagevejledning

Der kan klages over denne afgørelse jf. Vandforsyningslovens §§ 75, 78 og 80. Klageberettigede er:

- Modtageren af dette brev
- Enhver der må antages af have individuel væsentlig interesse i sagens udfald

Klagefristen er 4 uger fra den dato, hvor dispensationen er meddelt. Da denne dispensation bekendtgøres via kommunes hjemmeside, regnes klagefristen imidlertid fra bekendtgørelsen dvs. til og med **17.september 2019**.

Du kan klage via klageportalen til Miljø og Fødevareklagenævnet, som du finder via Borger.dk eller Virk.dk. Det er Klagenævnet, der bestemmer, om afsenderen er berettiget til at klage.

Til klageberettigede

Hvis Klagenævnet modtager en klage kvitterer nævnet for ansøgningen og ansøger får besked. Nævnet videresender også klagen til kommunen.

Kommunen har herefter 3 uger til at kommentere klagepunkterne og fremsende alle sagens dokumenter, så de kan indgå i Nævnets behandling af klagen.

Klager og ansøger får kopi af kommunens bemærkninger til klagen.

Klagegebyret er for privatpersoner 900 kroner og 1800 kroner for virksomheder. Klagenævnet påbegynder ikke behandlingen, før gebyret er modtaget rettidigt.

Oplysninger om klageadgang og gebyr finder du på [Nævnets hjemmeside](#). Du får det indbetalte gebyr tilbage, hvis du får helt eller delvis medhold i klagen.

En eventuel retssag på baggrund af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder fra datoen for afgørelsen.

Yderligere oplysninger

Skulle der være eventuelle spørgsmål til dette brev er I velkomne til at kontakte os.

Med venlig hilsen

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Allan Pratt', with a stylized flourish at the end.

Allan Pratt