(09) KONTROL AF ORGANISKE MIKROFORURENINGER

DONSlab
R. DONS' Vandanalytisk Laboratorium A/S
Lejrvej 29
Kr. Værløse
3500 Værløse
tlf.: 45 80 31 33

Dale Korsvej Vandværk
Aggerbogårdsvej 21
3080 Tikøb

Analyserapport nr. 20200827/004
27. august 2020

Kopi til:
Jupiter (GEUS)

DANAK
Test Reg. nr. 48

Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve

DIREKTE UNDERSØGELSE		
Temperatur	10,6	°C
Lugt*	Ingen lugt	
Smag*	Normal	
Farve*	Ingen	
Udseende*	Klar	

Prøvested:	Afgang, værk Aggebogårdsvej 21	
Prøvedato:	2020-08-12 Kl. 10:20	
Prøvetager:	Laboratoriet	DS/ISO5667-5:2006

UNDERLEVERANDØR					
ORGANISKE MIKROFORURENINGER		**RESULTAT**	**Vandkvalitetskrav 1)**	**METODE**	**U_{rel}**
PESTICIDER		Påvist			
N,N-Dimethylsulfamid (DMS)	µg/l	0,16 !	0,1	LC/MS	20%

1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK. 1070 af 28/10/2019.

Pesticid er udført af AnalyTech, akkr.nr. 401, rapport nr. 385660, kopi kan rekvireres.

Tegn forklaring:
! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.
i.m.: Ikke målelig. U_{rel} og S_r: Måleusikkerhed (se BEK nr 1071 af 28/10/2019)

Karin Spanggaard, *EH, laborant*