(09) KONTROL AF ORGANISKE MIKROFORURENINGER

DONSlab
R. DONS' Vandanalytisk Laboratorium A/S
Blokken 43
3460 Birkerød
tlf.: 45 80 31 33

Dale Korsvej Vandværk
Aggerbogårdsvej 21
3080 Tikøb

Analyserapport nr. 20210316/001
16. marts 2021
Blad 1 af 1

Kopi til:
Jupiter (GEUS)

DANAK
Test Reg. nr. 48

Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve

DIREKTE UNDERSØGELSE		
Temperatur	8,9	°C

Prøvested:	DGU 187.1403 Råvandshane på værk	
Prøvedato:	2021-02-26 Kl. 09:05	
Prøvetager:	Laboratoriet	DS/ISO5667-5:2006

UNDERLEVERANDØR					
ORGANISKE MIKROFORURENINGER		RESULTAT	Vandkvalitetskrav 1)	METODE	U_{rel}
PESTICIDER		Påvist			
N,N-Dimethylsulfamid (DMS)	µg/l	0,02		LC/MS	20%

1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK. 1070 af 28/10/2019. Oplysninger om analysedato kan rekvireres.

DMS er udført af AnalyTech, akkr.nr. 401,
rapport nr. 408369, kopi kan rekvireres.

Tegn forklaring:
! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.
i.m.: Ikke målelig. U_{rel} og S_r: Måleusikkerhed (se BEK nr 1071 af 28/10/2019)

Morten Due, *civ. ing.*